



1162

CE-märkning enligt
EN 671-1:2001
överensstämmande med
Byggproduktdirektivet
89/106/EEC

Certifieringsorgan



DNV Certification AB

Allmän beskrivning, standardutförande.

btk typ 1 är grunden för alla btk brandposter.
Vattenförsörjningen genom slangrullens centrum innebär
att bara erforderlig slanglängd
behöver dras ut då brandposten används.

btk typ 1 är CE-märkt enligt EN 671-1:2001 och i över-
ensstämmelse med Byggproduktdirektivet
89/106/EEC.

btk slangrullars vattenförande delar, centrumnav, ventil,
strålrör, tillverkas av trycktät avzinkningshärdig
mässing.

Alla ingående komponenter tryckprovas.
Rullgavlarna är rödlackerade. RAL 3020.

btk brandposter levereras som en komplett enhet fär-
dig för installation. Medföljande monteringsanvisning gör
installationen enkel. Vägglattan har en kombinerad
rullbroms och avlastningshjul vilket säkerställer
funktionen även vid dagligt bruk som ex. spolning och
rengöringsarbeten.

btk brandposter typ 1 kan även levereras med auto-
matventil.

Handtag för upprullning finns som tillbehör.



Brandpost typ 1 med basgummislang

Artikel nr.	Typ	Slang längd/dim.	Rullens diam. x utsprång.	RSK nr.
100861	1/155	25 m / 20	585 x 155	-
100855	1/155	30 m / 20	585 x 155	-
100866	1/185	25 m / 25	585 x 185	-
100870	1/240	30 m / 25	585 x 240	-



Dimstrålröret till samtliga brandposter är
försedd med anslutning för provtryckning.



