



1162

CE-märkning enligt
EN 671-1:2001
överensstämmande med
Byggproduktdirektivet
89/106/EEC

Certifieringsorgan



DNV Certification AB

Allmän beskrivning, standardutförande.

btk brandpostskåp typ 3N för montage på vägg delvis infällt i nisch med centrumslangrulle.

btk typ 3N är CE-märkt enligt EN 671-1:2001 och i överensstämmelse med Byggproduktdirektivet 89/106/EEC.

btk nischbrandpostskåp är en utbytesbrandpost som ersätter den gamla typen av brandposter med icke formstyv, veckad flatslang.

Det gamla infällda skåpet med slangställ demonteras och ersätts med nischbrandposten för att erhålla ett modernt brandskydd i äldre fastigheter.


btk nischbrandpost tillverkas med slangrulle som går igenom skåpets rygg och utnyttjar den befintliga nischen efter det gamla skåpet.

btk nischbrandpost levereras exklusivt ventil, med klokoppling på anslutningsslangen.

Minimum befintligt nischmått:
600 x 700 x 120 mm. (bredd x höjd x djup)



STABILO® slang Godkänd enligt EN 694



Artikel nr	Typ	Slang lgd/dim	Dim. skåp	RSK nr
100739	3N/50	25m / 20	690 x 790 x 50	422 72 80
100744	3N/50	25m / 25	690 x 790 x 50	422 72 81



Dimstrålröret till samtliga brandposter är försett med anslutning för provtryckning.