



1162

CE-märkning enligt  
EN 671-1:2001  
överensstämmande med  
Byggproduktdirektivet  
89/106/EEC

Certifieringsorgan




DNV Certification AB

## Allmän beskrivning, standardutförande.

**btk** typ 4 brandpostskåp med centrumslangrulle för montage infällt i vägg.

**btk** typ 4 är CE-märkt enligt EN 671-1:2001 och i överensstämmelse med Byggproduktdirektivet 89/106/EEC.

**btk** typ 4 levereras som en komplett enhet färdig för installation. Medföljande monteringsanvisning gör installationen enkel. Skåpet har en kombinerad rullbroms och avlastningshjul vilket säkerställer funktionen även vid dagligt bruk som ex. spolning och rengöringsarbeten.



## STABILO-slang

Godkänd enligt EN 694



Art.nr	typ	Slang lgd / dim	Dim. skåp b x h x inb.djup	RSK nr:
101794	4G/695	30m/20	250 x 855 x 695	



Dimstrålröret till samtliga brandposter är försett med anslutning för provtryckning.

